



## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

**DETERMINAZIONE N. 85**

Valenza, 8 marzo 2021

- senza impegno di spesa

#### Oggetto

**Comune di Moncalieri (TO). Elettrodotto a 132 kV T. 628 “Sangone – Trofarello”. Interventi di manutenzione straordinaria. Società Terna Rete Italia. Parere in merito.**

Vista la comunicazione PEC di Terna Rete Italia del 29/1/2021 (prot. Ente-Parco 370.29-01-2021), relativa all’invio di progetto per la manutenzione straordinaria dell’elettrodotto a 132 kV T. 628 “Sangone – Trofarello”, con sostituzione di sostegni all’interno dell’area protetta e in area contigua;

considerato che la Società Terna Rete Italia gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale;

vista la documentazione tecnica predisposta, a corredo dell’istanza, dalla Società richiedente;

vista l’istruttoria, predisposta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente-Parco e allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, con la quale si esprime parere favorevole rispetto all’intervento proposto, per le considerazioni e nei limiti esposti nell’istruttoria stessa;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l’art. 6, l’art. 20 e l’art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

#### **DETERMINA**

di esprimere parere favorevole in merito all’intervento in oggetto, per le considerazioni e nei limiti riportati nell’istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

di inviare il presente atto alla Città di Moncalieri, in quanto amministrazione competente per il procedimento in oggetto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale [www.parcopiemontese.it](http://www.parcopiemontese.it).

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

*firmato in originale* .....

Allegato: Istruttoria tecnica.

*copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

*Valenza,*

.....

.....

## ISTRUTTORIA TECNICA

prot e data Ente	prot.e data Richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
n. 370 del 29.1.2021	29.1.2021	Moncalieri Terna Rete Italia	manutenzione straordinaria dell'elettrodotto a 132 kV T. 628 "Sangone – Trofarello"

### 1. Caratteri dell'intervento

L'intervento prevede la sostituzione dei tralicci di sostegno più vetusti della linea, installando dei nuovi tralicci nella medesima posizione degli attuali, oltre alla sostituzione dei conduttori e funi ove ammalorate.

La linea T. 628 ha una lunghezza complessiva di circa 12,30 km e collega la stazione elettrica di Sangone alla Cabina Primaria di Trofarello. Il tratto interessato dall'intervento va dal sostegno P.22 al P.37 (esclusi) ed ha una lunghezza di 5.1 km, fa parte della Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.) ed è di proprietà della società Terna S.p.A.. In particolare l'intervento riguarda la sostituzione di due sostegni ricadenti nel Parco del Po piemontese (P.30 – P.31), ex Riserva Naturale del Molinello, e un sostegno ricadente in area contigua (P.29).

Il tratto di linea in oggetto interessato dalla ricostruzione è costituito da sostegni a semplice terna con configurazione a delta e tralicciatura tubolare, risalenti agli anni '50 del secolo scorso, che presentano i segni del tempo sia alla parte metallica che ai blocchi di calcestruzzo costituenti le fondazioni. Il tratto di elettrodotto, vista la notevole vetustà, necessita di una manutenzione straordinaria, che prevede il rifacimento dei sostegni con ricostruzione dei nuovi sostegni nella medesima posizione di quelli esistenti.

L'intervento prevede la sostituzione puntuale dei sostegni e opere di rinforzo e risanamento delle fondazioni esistenti. I nuovi sostegni costituiti da profilati angolari in acciaio, imbullonati tra loro, avranno geometria simile all'attuale, e saranno leggermente più alti. Oltre alla sostituzione dei sostegni l'intervento prevede quella dei conduttori e delle funi di guardia ove se ne ravveda la necessità.

### 2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area di intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000.

### 3. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della Legge istitutiva dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno di zona classificata: Parco Naturale (ex Riserva naturale) e area contigua.

### 4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002.

### 5. Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'area l'intervento ricade:

- all'interno della fascia di pertinenza fluviale
- all'interno della zona 220.N3

Ai sensi degli art.1.6 e 2.8 delle "Norme di attuazione" del piano, l'intervento può essere classificato:

- per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria *U5.7: trasporti ed infrastrutturazioni del territorio*;
- per quanto riguarda le "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali", si ritiene che l'intervento possa rientrare nella categoria *M3.1: manutenzioni, restauri, completamenti della viabilità esistente, costruzione di percorsi ciclopedonali o equestri e strade ed aree di sosta non pavimentate ad uso agroforestale o ricreativo*.

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di intervento ammesse, essendo questo non inserito fra beni culturali isolati e le loro pertinenze di cui all'art. 3.7.delle N.d.A., ricade nelle categorie di cui alla tabella 1 dell'art.2.8.

Pertanto, per quanto riguarda le condizioni di intervento, dalla verifica con la tabella 1, art. 2.8 delle Norme di Attuazione, risulta che l'intervento è ammissibile, nel rispetto della condizione C2: interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali o dal presente Piano, subordinati al preventivo studio di verifica di compatibilità ambientale.

L'intervento è da ritenere indispensabile per garantire l'erogazione dei servizi essenziali della rete elettrica nazionale. Pertanto la documentazione tecnica trasmessa è da ritenere esaustiva rispetto agli elementi di valutazioni previsti ai sensi dell'art. 4.2.4 delle N.d.A. del Piano d'Area.

## **6. Risultato istruttoria**

Considerati gli elementi di valutazione riportati ai punti precedenti della presente istruttoria, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate o adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si esprime: parere favorevole.

## **7. Soggetti a cui inviare il parere dell'Ente.**

Città di Moncalieri – Servizio tecnico

*Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese.  
Funzionario referente: Damilano Roberto.*